

Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

Ja

Nein

Absperreinrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?

Ja

Nein

Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?

Ja

Nein

Alle Gasleitungen **gut befestigt** und frei von "Anhängseln"?

Ja

Nein

Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?

Ja

Nein

Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?

Ja

Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können? Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehn beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Nein

Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Netzbetreibers.

Ja

Nein

Ausreichende **Verbrennungsluftzufuhr** bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?

Ja

Nein

Bei der **Installation** einer **neuen Abluft-Dunstabzugshaube** oder eines **Abluft-Wäschetrockners** mit dem Fachmann gesprochen?

Ja

Nein

Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?

Ja

Nein

Bei **sichtbarer Flamme** am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?

Ja

Nein

Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?